

I Cantoni che hanno emanato regolamenti più severi della legge federale a tutela dal fumo passivo.

Cantone	Sale per fumatori			Elemento divisorio	Aerazione	Terrazze, tende
	senza servizio	con servizio	Dimensioni			
AR		x	Nessuna direttiva	Nessuna direttiva	Nessuna direttiva	
BE		x	1/3 dello spazio interno accessibile al pubblico	Il fumo non può arrivare alle altre sale, le porte devono chiudersi automaticamente.	Nessuna direttiva	Sono comprese nel regolamento tende e giardini d'inverno e verande.
BL	x		1/3 dello spazio interno accessibile al pubblico	Deve essere separato dagli altri ambienti con elementi edilizi ermetici, essere fornito di porta a chiusura automatica e inoltre non può essere utilizzato per passare in altre sale.	La sala per fumatori deve dotata di sufficiente aereazione. Se l'aerazione naturale attraverso le finestre non è sufficiente occorre una aerazione meccanica.	Tende, verande o zone d'ingresso sono libere dal fumo se più della metà delle pareti è chiusa.
BS	x		un terzo della superficie totale del locale di mescita	La sala per fumatori deve essere separato dagli altri ambienti con elementi edilizi ermetici, essere fornito di porta a chiusura automatica e inoltre non può essere utilizzato per passare in altre sale.	Le sale per fumatori devono avere una propria aerazione.	Tende, verande, atri e zone d'ingresso sono da considerarsi chiusi se sono chiusi su più di due lati.
FR	x		1/3 dello spazio interno accessibile al pubblico, al massimo 60 metri quadrati	Il fumo non può arrivare alle altre sale, le pareti devono andare dal pavimento al soffitto.	Ancora nessuna direttiva. Il Cantone prevede di adottare il regolamento federale.	
GE	x		Nessuna direttiva	Sala chiusa con porta a chiusura automatica	Aerazione separata meccanicamente che nello scambio d'aria rispetta la norma SIA 382/1. Inoltre deve permanere una pressione di -5 Pascal	
GR		x	1/3 dello spazio interno accessibile al pubblico	La divisione deve essere tale che i non fumatori non siano infastiditi dal fumo.	Nessuna direttiva	
NE	x		1/3 della superficie di servizio, al massimo 35 metri quadrati	Sala chiusa con porta a chiusura automatica. Non deve essere possibile aprire involontariamente la porta.	Aerazione separata che scambi 10 volte all'ora il volume dell'aria. Inoltre deve permanere una pressione di -5 Pascal	
SG	x		1/3 della superficie totale del locale di mescita	La sala per fumatori deve essere separato dagli altri ambienti con elementi edilizi ermetici, essere fornito di porta a chiusura automatica e inoltre non può essere utilizzato per passare in altre sale.	Il fumo non può penetrare in altre zone dell'edificio, inoltre deve essere assicurato un sufficiente scambio d'aria. Sono consigliati un'aerazione meccanica e una pressione bassa.	Balconi, terrazze, verande e tende sono da considerarsi ambienti chiusi se sono chiusi su più di due lati.
SO		x	Le sale fumatori devono essere inferiori alla metà dello spazio normalmente utilizzato.	Il fumo non può raggiungere gli altri ambienti.	Le sale per fumatori devono essere ben arieggiate.	
TI		x		stanze separate	sufficientemente arieggiato	

UR		x	La loro superficie può misurare al massimo un terzo della superficie totale del locale di mesquita	Deve essere separato dagli altri ambienti con elementi edilizi ermetici, non può essere utilizzato per passare in altre sale e deve essere fornito di porta a chiusura automatica	È provvisto di una sufficiente aerazione	Sono da non considerarsi ambienti chiusi se almeno la metà del tetto o almeno la metà della superficie rivolta all'esterno è aperta.
VD	x			Sala chiusa con porta a chiusura automatica	Il fumo non può uscire dalla sala per fumatori.	
VS	x		Al massimo 1/3 del locale pubblicamente accessibile	Sala chiusa con porta a chiusura automatica	La sala per fumatori può venire arieggiata meccanicamente o naturalmente.	
ZH		x	Comprendere almeno un terzo della superficie di mesquita.	Deve essere separato dagli altri ambienti con elementi edilizi ermetici, non può essere utilizzato per passare in altre sale e deve essere fornito di porta a chiusura automatica	Provvisto di una sufficiente aerazione	I casi vengono valutati singolarmente
Francia			Fino a 1/5 del locale, ma al massimo 35 metri quadrati	Sala chiusa con porta a chiusura automatica Non deve essere possibile aprire involontariamente la porta.	Aerazione separata che scambi 10 volte all'ora il volume dell'aria. Inoltre deve permanere una pressione di -5 Pascal	

Situazione: Maggio 2010